

Skovgårde Vandforsyning Amba
Spurvevej 2 A, Skovgårde
8961 Allingåbro
Att.: Børge Asferg

Rapportnr.: AR-24-CG-24014346-01
Batchnr.: EUDKVE-24014346
Kundenr.: CA0007457
Modt. dato: 22.02.2024

Analyserapport

Prøvested:	Skovgårde Vandforsyning - Skovgårdevej 33 - 79561 - / 4735000896		
Udtagningsadresse:	Skovgårdevej 33, 8961 Allingåbro		
Prøvetype:	Drikkevand - Gruppe A parametre		
Prøveudtagning:	22.02.2024 kl. 09:11		
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S	DSN5	
Analyseperiode:	22.02.2024 - 26.02.2024		

Prøvemærke:	køkkenet						
Lab prøvenr:	835-2023-81322318	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			
Farvetal, Pt	3.4	mg Pt/l		15	1	DS/EN ISO 7887:2012, metode C	A 15
Turbiditet	0.07	FNU		1	0.05	DS/EN ISO 7027-1: 2016.	A 15
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	B 0.25 ^{o)}
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	B 0.25 ^{o)}
Intestinale Enterokokker	< 1	CFU/100 ml		i.m.	1	ISO 7899-2:2000	B 0.11 ^{o)}
Kimtal ved 22°C	10	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	B 0.15 ^{o)}
Metaller							
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l		0.2	0.01	DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS	A 20
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021	
pH	7.6	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523:2012	
Prøvetagning uden flush	Udført					DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006	
Vandtemperatur	8.3	°C				DS/EN ISO 19458:2006	
Ledningsevne ved 20°C	340	µS/cm		2500	15	DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)	
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)
B: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:

Norddjurs Kommune, Kopimodtager drikkevand, Torvet 3, 8500 Grenaa
Skovgårde Vandforsyning Amba, Erik Bjerregaard, Spurvevej 2 A, Skovgårde, 8961 Allingåbro

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Skovgårde Vandforsyning Amba
Spurvevej 2 A, Skovgårde
8961 Allingåbro
Att.: Børge AsfergRapportnr.: AR-24-CG-24014346-01
Batchnr.: EUDKVE-24014346
Kundenr.: CA0007457
Modt. dato: 22.02.2024

Analyserapport

Prøvested:	Skovgårde Vandforsyning - Skovgårdevej 33 - 79561 - / 4735000896					
Udtagningsadresse:	Skovgårdevej 33, 8961 Allingåbro					
Prøvetype:	Drikkevand - Gruppe A parametre					
Prøveudtagning:	22.02.2024 kl. 09:11					
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S DSN5					
Analyseperiode:	22.02.2024 - 26.02.2024					
Prøvemærke:	køkkenet					
Lab prøvenr:	835-2023-81322318	Enhed	Kravværdier **		DL. Metode	Urel (%)
			Min.	Max.		

26.02.2024

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.comEurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

α): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.